



ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Изх.№ЗОП-2/14.06.2018

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Разяснение във връзка с постъпило запитване в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с наименование: „Изпълнение на СМР за обновяване на образователна инфраструктура в гр.Гоце Делчев по 3 обособени позиции“, идентификационен номер ГД/2018/ПС/С/2

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание на чл. 180, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) давам следните разяснения на постъпили въпроси:

Въпрос 1:

Възложителят има ли изискване за форма, в която трябва да бъде представен графика за изпълнение на поръчката?

Отговор 1:

Възложителят е посочил задължителните изисквания за съдържание на линейния график за изпълнение на поръчката. Не е поставил изискване за форма или софтуерен продукт, посредством който да бъде изготвен.

Въпрос 2:

Относно строителните материали, които ще бъдат вложени при изпълнение на СМР, достатъчно ли е описването им в предоставената от Възложителя таблица (Приложение № 5) или информацията посочена там трябва да бъде подкрепена със сертификати, удостоверения, декларации за съответствие или/за експлоатационни показатели, или други документи, доказващи съответствие на влаганите материали?

Отговор 2:

Конкретните строителни материали и техните технически характеристики, които участникът предлага да бъдат вложени, при изпълнение на СМР, следва да бъдат посочени в Таблицата, Приложение № 5 към образеца на Техническо предложение. Възложителят не е поставил изискване за представяне към Техническото предложение на сертификати, удостоверения, декларации за съответствие или/за експлоатационни показатели, или други документи.

Въпрос 3:

В Техническата спецификация към конкурсната документация са описани термопанели 100мм с определени характеристики, които трябва да бъдат заложени при строителството. Такива са термопанелите според проекта и КСС за покрива на физкултурния салон на Второ основно училище.

Според приложените към документация проекти и КСС за ЦДГ „Радост“ се предвижда:

„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОКРИВНИ САНДВИЧ ПАНЕЛИ ОТ ПОЛИУРЕТАНОВА ТВЪРДА ПЯНА, ДЕБЕЛИНА 4СМ, КОЕФ. ТОПЛОПРОВОДНОСТ $\lambda \leq 0,04$ W/mK, ВКЛЮЧИТЕНО ОФОРМЯЩИ ЕЛЕМЕНТИ ПО БИЛО, ПЕРИМЕТЪР И ПРЕХОДИ”

Бихте ли ни отговорили, термопанели с какви характеристики следва да приложат участниците в конкурса за обществената поръчка в Техническото си предложение за ЦДГ „Радост”?

Отговор 3:

В инвестиционните проекти за ЦДГ „Радост”, на чертеж №8 (Разрези) по част „Архитектура“ за покривно покритие се предвижда да се използват сандвич панели с полиуретан 4 см. Същите са включени и в КСС за ЦДГ „Радост” като т.5 от „РАЗДЕЛ VII - ТОПЛО- И ХИДРОИЗОЛАЦИИ“ с наименование „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОКРИВНИ САНДВИЧ ПАНЕЛИ ОТ ПОЛИУРЕТАНОВА ТВЪРДА ПЯНА, ДЕБЕЛИНА 4СМ, КОЕФ. ТОПЛОПРОВОДНОСТ $\lambda \leq 0,04$ W/mK, ВКЛЮЧИТЕНО ОФОРМЯЩИ ЕЛЕМЕНТИ ПО БИЛО, ПЕРИМЕТЪР И ПРЕХОДИ”.

Затова следва да се предвидят в Техническото предложение покривни панели от полиуретанова твърда пяна с дебелина 4 см.

Техническите характеристики на панелите с дебелина 4 см са:

Изисквания:

- Пълнеж: твърда полиуретанова пяна;
- Дебелина: 40 мм;
- Коефициент на топлопроводност: $\lambda \leq 0,04$ W/mK.

Същите покривни панели са предвидени да се използват и за ОДЗ №1 "Калинка". Те са предвидени в инвестиционните проекти за ОДЗ №1 "Калинка" - чертеж №6 (Фасади и разрези) по част „Архитектура“, както и в КСС за съответното ОДЗ в „РАЗДЕЛ VII - ТОПЛО- И ХИДРОИЗОЛАЦИИ“, т.5.

/п/ Заличени данни на основание чл.2 от ЗЗЛД

ВЛАДИМИР МОСКОВ

Кмет на община Гоце Делчев